

【別紙2】設備基準容量 ※現時点での想定であり今後変更する場合があります。

設備種別	設備細目	項目	指定容量基準 (最大値)	備考
電気設備	電灯	単相3線 200V/100V	100A (20kVA)	・倉庫・屋外電源の一部について、まちづくり府中利用部分あり。 ・子メーター検針により精算を行う。
		動力	3相3線200V	50A(17kw)
給排水衛生設備	給水	上水	25A (敷地内引込みは50A)	・増強不可。 ・屋外散水水栓についても同一メーターのため、まちづくり府中が利用した場合については利用相当分を後日精算。
		排水	排水管	100A×1
	ガス	都市ガス	なし (敷地内引込み75A)	・事業者工事により追加可能。 (要協議)
空調・換気設備	空調	PUZ-ERP280KA10	10馬力	・屋外バックヤードに室外機設置済。
	換気	一般給気		・施設壁に壁付換気口あり。
		一般排気	420(m ³ /h)	・プロペラファン20cm×2台。 (別途トイレ換気扇あり。)
		厨房給気	なし	・事業者工事により追加可能。 (要協議)
		厨房排気	なし	・事業者工事により追加可能。 (要協議)
	排煙	自然排煙窓	1.65 m ² 以上	・自然排煙窓設置済(1.8 m ²)。 ・変更不可。