

【別紙 2】 設備基準容量 ※現時点での想定であり今後変更する場合があります。

設備種別	設備細目	項目	指定容量基準 (最大値)	備考
電気設備	電灯	単相 3 線 200V/100V	100A (20kVA)	・倉庫・屋外電源の一部について、まちづくり府中利用部分あり。
	動力	3 相 3 線 200V	50A (17kw)	
給排水衛生設備	給水	上水	25A (敷地内引込みは 50A)	・増強不可。
	排水	排水管	100A×1	・施設内横断排水管 100A。 ・既存流し部 50A。
	ガス	都市ガス	なし (敷地内引込み 75A)	・事業者工事により追加可能。 (要協議)
空調・換気設備	空調	PUZ-ERP280KA10	10 馬力	・屋外バックヤードに室外機設置済。
	換気	一般給気		・施設壁に壁付換気口あり。
		一般排気	420 (m ³ /h)	・プロペラファン 20 cm×2 台。 (別途トイレ換気扇あり。)
		厨房給気	なし	・事業者工事により追加可能。 (要協議)
		厨房排気	なし	・事業者工事により追加可能。 (要協議)
	排煙	自然排煙窓	1.65 m ² 以上	・自然排煙窓設置済 (1.8 m ²)。 ・変更不可。